

**Информация по качеству питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения.**

В соответствии с ч.10 ст.23 Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении», Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» доводит до сведения потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Малая Вишера показания качества питьевой воды.

Контроль качества питьевой воды систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ ММР» г. Малая Вишера, осуществляется аттестованной лабораторией предприятия по программе производственного контроля, согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области. Государственный надзор за работой системы питьевого водоснабжения г. Малая Вишера осуществляет служба ТУ Роспотребнадзора по Новгородской области.

**Информация о качестве питьевой воды в 2021г.**

Показатели	Единицы измерения	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Наименование источников питьевой воды							
			Арт скв. п. Б.Вишера ул. Поболоти на 4б	Арт.скв ул. Лесозаготовителей	Арт. скв д. Глутно	Арт. скв ул. Московская Коробач	Арт.скв ул. Маяковского	Арт. скв. ул.4-я Паркова	Арт. СКВ. Ул.Некрасова Ленинградская	ВОС II подъем перед подачей в разводящую сеть
Цветность	град	20,00	4	4	19	16	15	3,65	19	19
Запах при 20°C	балл	не более 2	0	0	1	0	2	0	2	0
Щелочность	мг.экв/л	Не регл.	4,3	3,2	5,0	4,3	4,5	5,5	4,4	0,87
Привкус	балл	не более 2	0	0	1	0	2	0	2	0
Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	3,9	0,8	1,45	2,1	3,6	0,86	4,0	1,0
Водородный показатель	ед. рН	в пределах 6 - 9	7,2	7,2	7,1	7,3	7,1	7,7	7,3	6,3
Жесткость	°Ж	7,0	4,1	4,8	4,9	3,7	4,1	5,0	4,4	1,0
Окисляемость перманганатная	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	5,0	4,8	4,8	3,52	7,2	3,2	3,2	6,4	4,8
Алюминий (3+)	мг/дм <sup>3</sup>	0,2	Отс	отс	отс	отс	отс	отс	отс	0,14
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,9	0,30	0,29	0,74	2,3	0,29	0,68	0,26
хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	350	37	5,0	19	6,0	16	12,0	8,0	30,5
Нитраты	мг/дм <sup>3</sup>	45,0	0,09	0,075	0,22	0,51	0,0	0	1,5	0,24
Нитриты	мг/дм <sup>3</sup>	3,0	0,047	0,0067	0,05	0,019	0	0	0,05	0,012
Азот амонийный	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	0,216	0,386	1,0	0,38	0,74	0	0,8	0,41
Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	500,0	7,2	31,2	7,5	13,4	0,36	4,32	25,5	0,35

Директор МУП «ЖКХ ММР»

А.В.Замышляев

